PKS
Sähkönsiirto

Liittymisehdot (LE)

2. Määritelmät

- Sähkövarastot on huomioitu määritelmissä.
- Liittymissopimuksen määritelmää on täsmennetty kattamaan liittyjän sähköverkko ja sähkölaitteistot sekä liittymän koko.
- Ehtoihin on lisätty joustava liittymissopimus ja sen määritelmä.
- Liittymän koon määritelmää on päivitetty kattamaan sekä kulutus että tuotanto.
- Liittymisjohdon määritelmä on päivitetty vastaamaan sähkömarkkinalakia.
- Termi liittämiskohta on korvattu sähkömarkkinalain mukaisella termillä liittymispiste.

3. Liittymissopimuksen tekeminen

- Liittymissopimuksen kappaleen on oltava pysyvä ja jälkikäteen toisinnettavissa.
- On täsmennetty, että nämä ehdot ovat osa liittymissopimusta.

4. Liittymismaksu

- Verkonhaltija voi tietyin edellytyksin pienentää liittymän kokoa todellista tarvetta vastaavaksi, jos liittymän käyttö on vähintään 12 kuukauden ajan olennaisesti sovittua vähäisempää ilman perusteltua syytä. Liittyjälle varataan vähintään kuukausi aikaa perustelujen esittämiseen. Muutos ei koske kuluttaja-asiakkaita.
- Ennen LE2026-ehtojen käyttöönottoa liittymissopimuksen tehnyt liittyjä voi tietyin edellytyksin palauttaa pienennetyn liittymän aiempaan kokoon 36 kuukauden kuluessa ilman lisäliittymismaksua.

5. Liittymän ylläpito

- Ylläpitosopimuksen tekemistä koskevan verkonhaltijan vaatimuksen huomiotta jättäminen katsotaan sopimusvelvoitteen rikkomiseksi.

6. Liittäminen

- Jännitteiseksi kytkemistä sekä sähkölaitteistojen teknisiä ja sähköturvallisuusvaatimuksia on täsmennetty. Kuluttajalle tekniset vaatimukset toimitetaan pyynnöstä.
- Joustava liittymissopimus edellyttää luotettavaa tehonohjausjärjestelmää, jonka testaamista tai vioittuneen tai ikääntyneen laitteen uusimista verkonhaltija voi edellyttää.
- Ehtoihin on lisätty kolmansiin osapuoliin liittyvät ennakoimattomat tilanteet, jotka voivat estää liittymisen sovittuna ajankohtana.

7. Liittymän kytkemisen viivästys

- Liittymismaksusta voi pidättäytyä, kunnes liittymä on valmis ja kytkentä mahdollista. Erääntyneet liittymismaksut on kuitenkin maksettava ennen jännitteiseksi kytkemistä.
- Ehtoihin on lisätty esimerkkejä verkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista viivästyksen syistä.

8. Liittymän toimintavarmuus, käyttö ja kunnossapito

- Joustavan liittymissopimuksen tehneen asiakkaan on rajoitettava kapasiteettiaan sovitusti.

- Sähkönkäyttö tai tuotanto ei saa ylittää sovittua maksimivirtaa tai -tehoa.
- Myös tuotantolaitteiston erotuskytkimen on oltava verkonhaltijan käytettävissä ja saavutettavissa.
- Tiedonsiirtoa koskevat ehdot on päivitetty kattamaan nykyiset langattomat mittaustiedonsiirtotavat.

9. Sopimuksen siirto

- Verkonhaltijan ei tarvitse siirtää liittymissopimusta, jos liittymään kohdistuu saatavia.
- Liittymän siirrosta voidaan sopia aiempaa vapaamuotoisemmin, kun sopiminen on jälkikäteen todennettavissa.

10. Sopimusehtojen muuttaminen

- Ehto- ja hinnanmuutoksista voidaan ilmoittaa tietyin edellytyksin sähköisesti. Kuluttajalla säilyy oikeus paperisiin ilmoituksiin.

11. Sopimuksen päättäminen

- Liittymissopimuksessa voidaan tietyin edellytyksin sopia purkamisesta, jos liittymän rakentamisen ja käyttöönoton yksilöllisesti sovitut edellytykset eivät täyty kohtuullisessa ajassa. Tämä ei koske kuluttaja-asiakkaita.
- Kansainväliset pakotteet on lisätty sopimuksen purkuperusteisiin.

12. Riitojen ratkaiseminen

- Muun kuin kuluttaja-asiakkaan oikeus saattaa erimielisyys energiamarkkinariitalautakuntaan on lisätty ehtoihin.

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot (SJLE)

1. Soveltaminen ja määritelmät

- Määritelmät on päivitetty vastaamaan sähkömarkkinalakia, ja niissä on huomioitu muun muassa sähkövarastot, joustavat liittymissopimukset, sähköntuotannon liittymisverkko ja voimalaitoskokonaisuus.
- Liittymän koon määritelmä kattaa sekä kulutuksen että tuotannon.
- Ehtoja voidaan soveltaa varasyöttöyhteyksiin jännitetasosta riippumatta.

2. Sähköverkkoon liittyminen

- Termi liittämiskohta on korvattu termillä liittymispiste. Epäselvä maininta liittämisajankohdan tarkistamisesta on poistettu ja sähkölaitteistojen liittämistä koskevat kohdat on koottu yhteen.
- Sähkövarastojen järjestelmäteknisiä vaatimuksia ja jänniterajoja on päivitetty.
- Joustava liittymissopimus edellyttää luotettavaa tehonohjausjärjestelmää, jonka testaamista tai uusimista verkonhaltija voi tietyissä tilanteissa edellyttää.
- Verkonhaltijan oikeutta asettaa teknisiä vaatimuksia jännitesäädölle sekä loissähkön tuotannolle ja kulutukselle on täsmennetty.
- Muutostilanteissa on huomioitava voimassa olevat liittymisvaatimukset ja muutoksista sovittava verkonhaltijan kanssa.

3. Sähkölaitteistojen toimintavaatimukset

- Ehtojen terminologiaa, rakennetta sekä varasyöttöä, jänniterajoja ja asiakirjojen toimittamista koskevia määräyksiä on tarkennettu.
- Verkonhaltijan pääsyä asiakkaan laitteisiin sekä laitteita, lupia, suojauksia ja teknisiä vaatimuksia koskevia ehtoja on täsmennetty.
- Joustavan liittymissopimuksen tehneen asiakkaan on rajoitettava kapasiteettiaan sovitusti.
- Verkonhaltijan oikeutta puuttua liittymän toimintaan sähköjärjestelmän toiminnan turvaamiseksi on täsmennetty.

4. Sopiminen ja vastuut

- Liittymissopimuksen muodostumista, ylläpitosopimusta ja muita sopimuksiin liittyviä vastuita on täsmennetty.
- Verkonhaltija voi tietyin edellytyksin pienentää liittymän kokoa, jos käyttö on vähintään 12 kuukauden ajan olennaisesti sovittua vähäisempää ilman perusteltua syytä. Liittyjälle annetaan vähintään kuukausi aikaa perustelujen esittämiseen.
- Ennen SJLE2026-ehtojen käyttöönottoa sopimuksen tehnyt liittyjä voi tietyin edellytyksin palauttaa pienennetyn liittymän aiempaan kokoon 36 kuukauden kuluessa ilman lisäliittymismaksua.
- Liittymissopimuksen päivittämistä, saman kohteen myyntisopimuksia ja sopimusrikkomusten korjaamista koskevia ehtoja on täsmennetty.
- Liittymissopimuksessa voidaan sopia purkamisesta, jos rakentamisen ja käyttöönoton yksilöllisesti sovitut edellytykset eivät täyty kohtuullisessa ajassa.
- Kansainväliset pakotteet on huomioitu purkuperusteena.
- Ehtoihin on lisätty oikeus saattaa erimielisyydet energiamarkkinariitalautakuntaan.

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot (SJVPE)

1. Soveltamisala ja määritelmät

- Ehtojen soveltamista varasyöttöyhteyksiin sekä suurjännitteisen jakeluverkon, liittymissopimuksen ja liittymisjohdon määritelmiä on tarkennettu.
- Lisäksi ehdoissa on huomioitu tasejakson muutos, sähkövarastot ja joustava liittymissopimus.

2. Verkon kehittämisvelvollisuus

- Verkon kehittämisessä on huomioitava käyttäjien kohtuulliset tarpeet.
- Kulutus- ja tuotantoennusteita koskevaa kohtaa on laajennettu ja ehtoja yhdenmukaistettu kantaverkonhaltijan sopimusehtojen kanssa.

3. Verkkosopimuksen tekeminen ja asiakkaan sähkön hankintaa koskevat muut sopimukset

- Asiakkaan ja tämän verkkoon liittyvien laitteistojen on noudatettava järjestelmävastaavan ja verkonhaltijan vaatimuksia.
- Liittymissopimusta ja teknisiä vaatimuksia koskevia kohtia sekä terminologiaa on tarkennettu.
- Verkonhaltijan oikeutta asettaa teknisiä vaatimuksia jännitesäädölle ja loissähkölle on täsmennetty.

PKS
Sähkönsiirto

4. Laitteistovaatimukset ja laitteistojen käyttö

- Laitteistojen on täytettävä voimassa olevat säännökset sekä verkonhaltijan ja järjestelmävastaavan vaatimukset. Myös vastuita on täsmennetty.
- Sähköasennukset on lähtökohtaisesti toteutettava siten, että käyttöpaikat voidaan katkaista erikseen, ellei toisin sovita.
- Sähkönkäyttö tai tuotanto ei saa ylittää sovittua maksimivirtaa tai -tehoa.
- Varautumista, poikkeuksellisia jännite- ja taajuustilanteita sekä järjestelmäteknisiä vaatimuksia koskevia ehtoja on tarkennettu ja laajennettu.

5. Suurjännitteisen jakeluverkkopalvelun laatu, rajoitukset ja keskeytykset

- Verkonhaltijan oikeutta puuttua häiriöitä aiheuttavan liittymän toimintaan ja rajoittaa laitteistojen toimintaa on täsmennetty.
- Kulutuskohteiden ja sähkövarastojen häiriöiden ilmoittamista koskevia vaatimuksia on lisätty.
- Yli 10 MW:n kohteiden kulutus- sekä sähkövarastojen lataus- ja purkusuunnitelmista on ilmoitettava järjestelmävastaavalle.
- Järjestelmävastaavan verkon huollot on huomioitu ehdoissa.
- Joustavan liittymissopimuksen mukaisen verkkopalvelun rajoittamisesta on lisätty oma kirjaus.
- Sähkön käyttöä tai tuotantoa voidaan rajoittaa sähköjärjestelmän toimivuuden ollessa uhattuna tai ylituotantotilanteessa.
- Rajoituksia ja tuotantolaitosten häiriöiden sekä huoltojen ilmoittamista koskevia ehtoja on täsmennetty järjestelmävastaavan vaatimusten osalta.

7. Vahingonkorvaukset

- Vahingonkorvauksia koskeviin ehtoihin on tehty kielellisiä tarkennuksia.

8. Mittaus

- Termi liittämiskohta on korvattu termillä liittymispiste, ja taseselvitysjakson muutos on huomioitu.
- Asiakkaan on annettava verkonhaltijalle tai sen valtuuttamalle taholle viivytyksetön ja korvaukseton pääsy mittalaitteille.
- Rakennus- ja korjaushankkeita sekä mittausta koskevaa terminologiaa on tarkennettu.

9. Laskutus ja maksujen suoritus

- Mittausvirheen määritelmää, laskutuksen oikaisua sekä veroja ja viranomaismaksuja koskevia kirjauksia on täsmennetty.
- Asiakkaan on annettava tarvittaessa vakuutus myös sähkön toimittamisesta kokonaan verottomana.
- Asiakkaan on toimitettava laskutusta ja järjestelmävastaavan ilmoituksia varten tarvittavat tiedot sekä huolehdittava niiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, ellei verkonhaltija saa tietoja omista mittauksistaan.

12. Verkkosopimuksen siirto ja päättyminen

- Ehtojen kieliasua on tarkennettu.
- Kansainväliset pakotteet on huomioitu purkuperusteena.

13. Riitojen ratkaiseminen

- Ehtoihin on lisätty oikeus saattaa erimielisyydet energiamarkkinariitalautakuntaan.